



I.dz.: WZP.271.3.8.2018.4

Tczew, dnia 15.06.2018 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE  
Wydział Zamówień Publicznych  
83-110 TCZEW  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
tel. (56) 7759-383, 7759-387, 7759-376  
fax (56) 7759-355

Do wszystkich wykonawców  
ubiegających się o zamówienie

#### Wyjaśnienie nr 4

Dotyczy: Rewitalizacja – modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) złożone przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

##### Wniosek 1:

W dokumentacji nie ujęto demontaży istniejącej instalacji elektrycznej i niskoprądowej? Czy należy wykonać obmiar w budynku?

Odpowiedź:

Demontaż wszystkich instalacji budynku jest w zakresie rozbiórki budynku.

##### Wniosek 2:

W dokumentacji nie wskazano instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które należy traktować jako czynne i muszą funkcjonować w trakcie rozbiórki i budowy biblioteki tj. złącza kablowe przy i na budynku, przyłącza telekomunikacyjne przy i na budynku itp.?

Odpowiedź:

Złącza kablowe zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia przebudowane przez Energa Operator, na czas rozbiórki powinno zostać unieczynnione. Przyłącza telekomunikacyjne na czas rozbiórki należy zabezpieczyć do wykorzystania w nowym budynku.

##### Wniosek 3:

Czy projekt instalacji urządzeń przeciwpożarowych został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż? W dokumentacji brakuje uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż urządzeń przeciwpożarowych tj. system sygnalizacji pożaru, oddymiania, ośw. awaryjne, ppoż wyłączniki prądu itp.

Odpowiedź:

Projekt instalacji przeciwpożarowych został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

##### Wniosek 4:

W dokumentacji brakuje projektu przyłącza telekomunikacyjnego wymaganego przepisami zgodnie z paragrafem 56 WT. (zaprojektowano wyłącznie budynkowy punkt dystrybucyjny BPD w pom. rozdzielnic).

Odpowiedź:

Zakłada się wykorzystanie istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego, zabezpieczonego na czas budowy.

**Wniosek 5:**

Czy Inwestor w projektowanym budynku nie przewiduje montażu instalacji RTV-SAT? Brak rozwiązania projektowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji RTV-SAT.


**Wniosek 6:**

Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż urządzeń aktywnych do BPD (budynkowy punkt dystrybucyjny)? Jeżeli tak to których i o jakich parametrach?

**Odpowiedź:**

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie okablowania strukturalnego urządzenia pasywne. Dostawa i montaż wszystkich urządzeń teletechnicznych (urządzenia pasywne i aktywne) ujętych w dokumentacji pn. *Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla rozbiórki i budowy biblioteki przy ul. Kościuszki 2 w Tczewie*, leży w gestii Wykonawcy.

**Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.**

  
Sekretarz Miasta  
Ratarzyna Mejna