

1. Przed przystąpieniem do realizacji budowy wodociągu sprawdzić rzędne posadowienia sieci wodociągowej oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie rozbieżności dopasować do istniejących warunków.

SZCZEGÓŁ "A"		POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00		RZĘDNA TERENU	RZĘDNA OSI	ZAGŁĘBIENIE OSI	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI	OZNACZENIA
1,5 Q <sub>max</sub> =6,3m <sup>3</sup> /h; DN25 wraz z dwoma zaworami odcinającymi		istniejąca instalacja wodociągowa Ø90	1,55	27,87	1,55	27,87	±0,20%	PE-HD 100 PN 10 Dz Ø63	0,00	
		–posadowienie sprzączki na budowie	1,55	27,87	1,55	27,87			3,39	SW
		wodociąg niezmienny	1,55	27,87	1,55	27,87			5,46	Kd e
		zmiana kierunku	1,55	27,87	1,55	27,87			6,10	
		istniejąca kanalizacja deszczowa Ø300	1,55	27,87	1,55	27,87			14,77	Kt
		projektowana studnia wodociągowa Ø1000mm	1,55	27,87	1,55	27,87			21,58	W3 ks
		istniejąca kanalizacja deszczowa Ø300	1,55	27,87	1,55	27,87			22,29	
		projektowana instalacja elektryczna	1,55	27,87	1,55	27,87			28,27	Kt
		projektowana instalacja kanalizacji teletechnicznej	1,55	27,87	1,55	27,87			39,15	e
		trójnik elektrooporowy Ø63/63/63	1,55	27,87	1,55	27,87			44,04	W4
		przystające do projektowanego, złącza kontenerowego	1,55	27,87	1,55	27,87			46,97	Kd
		projektowana kanalizacja sanitarna Ø160	1,55	27,87	1,55	27,87			49,12	e
		istniejący budynek toalety	1,55	27,87	1,55	27,87			50,52	bud
		istniejące przyłącze wodociągowe Ø32mm	1,55	27,87	1,55	27,87				

0,00	1,55	27,87	29,42	trójk. elektrooporowy 963,63/6/3
W3	1,34			przyłącze do projektowanego zaplecza kontenerowego
1,34		27,87	29,42	proj. budynek zaplecza kontenerowego
	1,55			

jednostka projektowa:		AMBUD Cztery lince, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pleszka tel.: 570 488 906, ambud@gmail.com	
inwestycja:		BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-ZŁATNIOWEGO ORAZ KANAŁU BIEGOWEGO, BUDOWA URZĄDZENI I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BĄDZKOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009	
tytuł rysunku:		PROFIL – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA w1 –bud., w3 –bud.	
inwestor:		GMINA MIEJSKA TCZEW P.L. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW	
projektant branży sanitarnej:		mgr inż. Katarzyna Troczka Uprawnienia: 83/DOŚ/08	
Podpis:		Data: 14 lutego 2018	
Skala:		Branża: sanitarna	
Nr rys.:		1:100	
IS-02			